


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙ
 ЦЭНЭГЛЭХ СТАНЦЫН ҮЙЛ
 АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
 ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Төрөл ААН Иргэн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагаа		Хүчин чадал	Эргэлтийн баллоны тоо	
Чиглэл	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа	Хий хадгалах савны нийт багтаамж		
		Хий хадгалах нэг савны дээд багтаамж		
Ажилтны тоо				
Нийт ажилтан	Мэргэжлийн инженер техникийн ажилтан	Хөдөлмөр хамгааллын ажилтан		
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шяардлага хангаасан	Шяардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэт- гэлийн шалгалт
I. Технологийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа			0	305	0	0
1	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 9.1	Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.				
2	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11.2.6, 11.4.1	Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан, улсын комиссын акт, протоколтой.	0	25		
3	“Барилгын тухай” хуулийн 16.6	Барилга байгууламжийн угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан.	0	25		
4	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11.2.3	Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулж, улсын экспертизийн хяналт хийлгэсэн, батлагдаж зөвшөөрөлцсөн зураг, төслийн дагуу барьсан, газар эзэмших зөвшөөрөлтэй.	0	25		
5	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11.2.5	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан.	0	10		
6	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11.2.1	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй	0	10		
7	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм" 6.4.1	Мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хий хадгалах саванд металл хийцийн оношлогоо хийлгэсэн.	0	10		
8	“Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”- ийн 1.2.1 заалт	Мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудтай бөгөөд аттестатчилагдсан.	0	10		
9	“Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн 6.2.1, 6.4.1	Хий хадгалах даралтат савыг улсын бүртгэлд хамруулж ашиглах зөвшөөрөл авсан.	0	10		
10	“Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн 6.3.1 заалт	Хий хадгалах саванд техникийн магадлал хийсэн.	0	10		
11	“Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн 7.1.1 заалт	Хий хадгалах даралтат сав тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг тушаалаар томилсон.	0	5		
12	“Хийн хангамж БНБД42- 01-04”-ийн 8.34 заалт	Баллонд техникийн магадлал хийх цехтэй.	0	10		
13	“Хийн хангамж БНБД42- 01-04”-ийн 8.49 заалт	Хий хадгалах савыг мөнгөлөг цагаан өнгөөр будсан, анхааруулга бичиглэлтэй	0	5		
14	“Хийн хангамж БНБД42- 01-04”-ийн 8.49 заалт	Хий хадгалах сав нь усан хөргөлттэй /бороожуулагч/	0	10		
15	“Хийн хангамж БНБД42- 01-04”-ийн 8.88 заалт	Хөргөлтийн болон гал унтраах зориулалтын усан сантай.	0	10		

16	“Хийн хангамж БНБД42-01-04”-ийн 8.94 заалт	Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн бохир ус зайлуулах системтэй.	0	10		
17	“Хийн хангамж БНБД42-01-04”-ийн 8.135 заалт	Хий цэнэглэх станцын нутаг дэвсгэр дээгүүр цахилгаан дамжуулах агаарын шугамгүй, цахилгаан тоноглол, хяналт хэмжилтийн багаж, автоматикийн төхөөрөмж тэсрэлтээс хамгаалагдсан хийцтэй.	0	10		
18	“Хийн хангамж БНБД42-01-04”-ийн 8.83 заалт	Хий хадгалах сав нь бүрэн тоноглогдсон. /Хамгаалах хавхлаг, түвшин хэмжигч, манометр/	0	10		
19	“Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн 5.5.25 заалт	Хий хадгалах сав, шугам хоолойн хамгаалах хавлагийг туршиж шалган акт үйлдсэн.	0	10		
20	“Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай” хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.4 заалт	Аянга зайлуулагч, газардуулгын байгууламжийн эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлсэн.	0	10		
21	“Хийн хангамж БНБД42-01-04”-ийн 8.66 заалт	Баллоны ууршаагүй үлдэгдлийг юүлэх савтай.	0	5		
22	“Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.11.1 заалт	Хий хадгалах сав, насос-компрессорын байр зэрэг нь хийн алдалт илрүүлэх дохиололтой.	0	10		
23	“Хийн хангамж БНБД42-01-04”-ийн 8.52 заалт	Бүлэг резервуар нь далан буюу хашлагатай.	0	10		
24	“Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм”-ийн 8.3 заалт	Хийтэй болон хоосон баллоныг тусад нь хадгалдаг.	0	10		
25	“Хийн хангамж БНБД42-01-04”-ийн 8.28 заалт	Галын замтай /4.5м-ээс багагүй өргөн/	0	5		
26	“Хийн хангамж БНБД42-01-04”-ийн 8.101 заалт	Насос, компрессорын байр, цэнэглэх байр агааржуулалтын системтэй.	0	5		
27	“Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм”-ийн 8.4 заалт	Агуулахад өөр төрлийн хийтэй баллон хадгалдаггүй.	0	5		
28	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7.1.1	Чанарын хувьд олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг импортлосон	0	5		
29	“Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.11.4 заалт	Хянах, хэмжих багаж хэрэгсэл улсын баталгаатай.	0	5		
30	“Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.6.9 заалт	Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр хангагдсан.	0	10		
31	“Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ын 1.3	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг.	0	5		

32	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам-ын 3.1	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж, ажилтантай.	0	5		
II. Зай хэмжээ /м/			0	40	0	0
33	“Хийн хангамж БНБД42-01-04”-ийн 8.12 заалт	Хий цэнэглэх станцад хамаарагдахгүй барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	20		
34	“Хийн хангамж БНБД42-01-04”-ийн 8.16 заалт	Хий цэнэглэх станцын талбай дахь барилга байгууламж хоорондын зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	20		
НИЙТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	345 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50% *Их эрсдэлтэй*
 [30%-49%] *Дунд эрсдэлтэй*
 <=29% *Бага эрсдэлтэй*

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/ Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, и, л, кг.../ д/ Нөхөн төлбөр е/ Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Пргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: