


**МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР**

Утас: \_\_\_\_\_; E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: \_\_\_\_\_; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**УСАН БАССЕЙН, ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН  
УСАН САНГИЙН ЭРҮҮЛ  
АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН  
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
**А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин; Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Төрөл ААН Иргэн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No	Регистрийн No	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагаа		Хүчин чадал		
Чиглэл	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа	Төслийн хүчин чадал	-	
		Бодит хүчин чадал	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
Ажилтны тоо				
Эмч	Багш	Аврагч	Үйлчилгээний ажилтан	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар .....хяналтын чиглэлээр илэрч байсан томоохон зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

**Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ**

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
<b>Дотоод хяналт</b>						
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
2		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
<b>Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн барилга байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага</b>						
3	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь зориулалтын барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг	0	3		
4		Эрэгтэй, эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тус тусдаа хувцас солих өрөөтэй байх ба барилга байгууламжийн хүчин чадал, нэг дор үйлчлүүлэх боломжтой хүний тооноос хамааран тусдаа хувцасны шүүгээтэй	0	3		
5		Бие засах газар нь 30 эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 45 эрэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 30 үйлчлүүлэгчдэд 1 угаалтууртай	0	3		
6		8 үйлчлүүлэгчдийн дунд 1 шүршүүртэй, шүршүүрийн талбай 1.35-2.15 м.кв	0	3		
7		Усан бассейны урт 12.5 метрээс илүү, 1.75 метрээс илүү гүнтэй байхаар төлөвлөгдсөн бол шал нь гүн тал руугаа хэвгий налуутай	0	3		
<b>Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн байгалийн ба зохиомол гээлтүүлэг</b>						
8	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Усны гүн 2 метрээс бага байх тохиолдолд усны гадаргуу дээрх гэрэлтүүлгийн хэмжээ 300 люксээс багагүй / физик хэмжилт хийх/	0	3		
9		Усны гүн 2 метрээс дээш байх тохиолдолд усан доор гэрэлтүүлэгтэй /Усны гэрэлтүүлгийн хэмжээг 1 дүгээр хүснэгтэд заасан үзүүлэлтээр тохируулна / физик хэмжилт хийх/	0	3		
<b>Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн агааржуулалтын систем</b>						
10	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Агааржуулалтын энгийн системтэй байхаас гадна агаар оруулж, гаргах механик системийг 1 м.кв талбайд 1секундэд 10 литр цэвэр агаар орж байхаар төлөвлөсөн	0	3		
11		Байрны температур 25-27 градус, агаарын урсгалын хурд 0.01 м/с-ээс ихгүй, харьцангуй чийглэг 40-60% байна /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
<b>Усан сангийн усанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага</b>						

12		Усыг байнга эргэлтэнд байлгах шахуурга, шүүлтүүр болон халдваргүйжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, халилтын сувагтай	0	10		
13		Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд дотоодын хяналтын лабораторитай	0	10		
14		pH стандартын шаардлага хангасан	0	10		
15		Хлороор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл хлор стандартын шаардлага хангасан	0	10		
16		Бромоор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл бром стандартын шаардлага хангасан	0	10		
17		Озоноор халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд үлдэгдэл озон стандартын шаардлага хангасан	0	10		
18	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд хэт ягаан туяаны хэмжээ стандартын шаардлага хангасан	0	10		
19		Хэт ягаан туяаны төхөөрөмжөөр өнгөрөх усны урсгалын хурд	0	10		
20		Хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэлт хийж буй нөхцөлд устөрөгчийн хэт ислийн хэмжээ стандартын шаардлага хангасан	0	10		
21		Усан сангийн ус бүрэн солигдох хугацаа усны гүн 0.5 м-ээс бага тохиолдолд эргэлтийн хугацаа 0.5 цаг /0.5-1.0 м бол 1 цаг, 1.0-1.5 м бол 1.5 цаг, 1.5-1.8 м бол 2 цаг, 1.8-2.0 м бол 2.5 цаг, 2.0-3.3м бол 3.5 цаг, 3.0 м-ээс 5-6 цаг/	0	10		
22		Улирал тутам болон усаа сольсоны дараа хими, нян судлалын шинжилгээнд хамрагдаж дүгнэлт гаргуулдаг	0	10		
23		Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн хөлийн гишгүүр, шал, үсрэлтийн тавцан, углааш зэрэг эд зүйлсээс авсан бичил амь судлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангасан	0	10		
<b>Усан бассейны аюулгүй байдалд тавих шаардлага</b>						
24	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Аврах хантааз, цагираг, заагуур мод, хөвөгчөөр хангагдсан	0	3		
25		Усан бассейны гүнийг хэмжээг заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан	0	3		
26		Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх багаж, хэрэгсэл, эм тариагаар хангагдсан	0	3		
<b>Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага</b>						
27	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Спорт сургалтын усан бассейнд мэргэжлийн гэрчилгээтэй сургагч-багш, дасгалжуулагч, аврагч, эмч болон бусад ажилтан албан хаагчид ажилладаг, чийрэгжүүлэлтийн усан санд мэргэшсэн ажилтантай	0	3		
28		Бассейны ажилчид эрүүл мэндийн үзлэгт орсон	0	3		
<b>Үйлчлүүлэгчдэд тавих шаардлага</b>						
29	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 стандарт	Бассейнаар үйлчлүүлэгчдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан эсэхэд хяналт тавьдаг	0	3		
30		Усан бассейнд орохдоо зориулалтын усны хувцас, малгай өмсүүлдэг	0	3		
<b>НИЙТ ОНОО</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ҮНЭЛГЭЭ</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	..... эрсдэлтэй	..... эрсдэлтэй
----------------	----------	------------	--------------------	--------------------

>=50%

*Их эрсдэлтэй*

[30%-49%]

*Дунд эрсдэлтэй*

<=29%

*Бага эрсдэлтэй*

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		<b>а/ Акт</b> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан <b>б/ Албан шаардлага</b> •Заалтын тоо <b>в/ Дүгнэлт</b> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний <b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс</b> /төгрөг, ш, л, кг.../ <b>д/Нөхөн төлбөр</b> <b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b> •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/