


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ХАЛУУН УСНЫ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ
 АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР
 ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ
 ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Төрөл ААН Иргэн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагаа		Хүчин чадал		
Чиглэл	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа	Төслийн хүчин чадал		
		Бодит хүчин чадал		
Ажилтны тоо				
Нийт ажилтан	Үйлчилгээний ажилтан			
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаархяналтын чиглэлээр илэрч байсан томоохон зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	
Халуун усны газрын дотоод хяналт						
1	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Засгийн газрын 311-р тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	3		
2		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	3		
Халуун усны газрын барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага						
3	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан зориулалтын буюу үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай	0	3		
4		Хүүхэд, өндөр настан, тахир дутуу хүмүүсийн үйлчилгээнд зориулан зам, нэмэлт шүршүүрээр тоногдсон	0	3		
5		Усанд орох өрөө нь хувцасны, шүршүүрийн өрөөтэй	0	3		
6		Хувцасны өрөөнд сандал, хувцасны өлгүүр, толь, хөлийн гишгүүр мод, резинэн улавчтай	0	3		
7		Усанд орох өрөөнд савангийн тавиур, алчуурын өлгүүр, хальтиралтаас хамгаалах хөлийн сараалжин гишгүүр мод, резинэн дэвсгэртэй	0	3		
8		Усанд орох өрөөний хэм 20-22 градус, үйлчилгээний газрын хэм 18-20 градус, чийглэг 40-60%-иас ихгүй байна /физик хэмжилт хийнэ/	0	3		
Халуун усны газрын агааржуулалтын систем						
9		Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Халуун усны газар нь энгийн ба агаар оруулж, гаргах механик агааржуулалтын төхөөрөмжтэй	0	3	
10	Агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийн хуваарийг хүчин чадлаас хамаарч тухайн байгууллага гарган мөрдүүлдэг		0	3		
Халуун усны газрын гэрэлтүүлэг						
11	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй, зохиомол гэрэлтүүлгийн хэмжээ 150 люксээс багагүй /гэрэлтүүлгийг хэмжих/	0	3		
Халуун усны газрын ус хангамж, ариутгах татуурга						

12		Халуун усны газрын ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт” MNS 0900:2005 стандартын шаардлага хангасан	0	3	
13	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002, Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2014 стандарт, “Ахуйн бохир усны цооногыг доторлох, ашиглах журам”	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон	0	5	
14		Зөөврийн ус хангамжтай нөхцөлд халдваргүйжүүлж цэвэрлэх боломжтой зэвэрдэггүй саванд усыг хадгалж, усны савны халдваргүйжүүлэлтийг улиралд 1 удаа мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5	
15		Бохир усны төвлөрсөн шугаманд холбогдсон	0	5	
16		Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан	0	5	
Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт					
17	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Халуун усны газрын шүршүүр, хувцасны өрөөнүүдэд байгаа хөлийн гишгүүр мод, резинэн улавч зэрэг эд зүйлсээс авсан эрүүл зүйн бичил амь судлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	10	
Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага					
18	Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5163:2002	Үйлчилгээний ажилчид эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан	0	2	
НИЙТ ОНОО			0	68	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	68 эрсдэлтэй

≥50%

[30%-49%]

<=29%

Их эрсдэлтэй

Дунд эрсдэлтэй

Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	Биелэлт
		а/ Акт <ul style="list-style-type: none"> • Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон • Тур зогсоосон • Сэргээсэн • Нөхөн төлбөр тогтоосон • Шинжилгээний дээж авсан • Устгасан • Хураасан б/ Албан шаардлага <ul style="list-style-type: none"> • Заалтын тоо в/ Дүгнэлт <ul style="list-style-type: none"> • Үйл ажиллагааны • Ажлын байрны • Бүтээгдэхүүний г/ Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/
	_____	_____		_____

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____	_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	_____	_____	_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/
	_____	_____	_____