



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИК,
АШИГЛАЛТ АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС /ХЭРЭГЛЭГЧ/

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Төрөл ААН Иргэн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		Хаяг, байршил
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Зориулалт	Хийн хангамжийн төрөл		Хийн тоног төхөөрөмжийн тоо, хэ	Сав болон баллоны тоо, хэмжээ
Олон нийтийн	Ганцаарчилсан баллонт төхөөрөмж			-
Орон сууцны	Бүлэг баллонт төхөөрөмж			-
Бусад	Савнаас хангах төхөөрөмж		Ашигласан хугацаа	-
				-
				-
Ажилтны тоо				
Нийт ажилтан	Мэргэжлийн ажилтан			Хөдөлмөр хамгааллын ажилтан
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаархяналтын чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шардлага хангасан	Шардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
I. Ерөнхий заалт			0	136	0	0
1	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 7.74 заалт	Хийн баллоны суурь, хүзүүвч, их бие, хаалт арматур гэмтэлгүй, баллоны будалт, бичиглэл бүрэн, ээлжит магадлалын хугацаа дуусаагүй.	0	25		
2	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 6.4, 6.9 заалт	Баллон сольсоны дараа битүүмжлэлийг шалгаж хэрэглэгчийн дэвтэрт хийн баллоны дугаар, сольсон хугацаа, зааварчилгаа өгч олгосон хүний нэр зэргийг тэмдэглэдэг.	0	25		
3	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.1 заалт	Хийн алдагдал илрүүлэх, дохиолох багаж хэрэгсэлтэй.	0	25		
4	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.1 заалт	Агуулах нь тэсрэлийн хамгаалалттай цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.	0	25		
5	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.6.9 заалт	Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй.		3		
6	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 9.49 заалт	Орон сууцны 2-оос дээш давхар бүхий барилга дотор хийн баллон байрлуулаагүй.	0	3		
7	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.9.3 заалт	Хийн баллоны хамгийн их температур +45С-ээс ихгүй байх ба халаах хэрэгслээс 1м, ил гал гаргадаг зуухнаас 5м-ээс доошгүй зайтай.	0	3		
8	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.9.4 заалт	Хийн тоног төхөөрөмжид хагарсан, халцарсан, хавагнасан, зүсэгдсэн зэрэг хий дамжуулах уян хоолой ашиглаагүй бөгөөд хомутаар бэхэлсэн.	0	3		
9	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 6.37 заалт	Ус халаагч, халаалтын зуух болон халаалтын аппарат, баллоныг угаалгын өрөөнд байрлуулаагүй.	0	3		
10	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 6.39 заалт	Хийн зуух, халаалтын аппарат болон эзэлхүүний ус халаагчийг үл шатах материалаар хийсэн хананы дэргэд хананаас 10см-ээс багагүй зайтай байрлуулсан.	0	3		
11	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.1 заалт	Хийн тоног төхөөрөмжийн угсралтыг хийн аж ахуйн байгууллагын боловсруулж баталсан зургаар гүйцэтгэсэн.	0	3		
12	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.7.3 заалт	Хийн тоноглол, хий дамжуулах хоолойд техникийн үйлчилгээг 3 сард 1-ээс доошгүй удаа, урсгал засварыг жилд нэгээс доошгүй удаа хийлгэдэг.	0	3		
13	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.8.6 заалт	Хийн тоног төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллуулах талаар санамж, зааварчилгааг ил тод бичиж тавьсан.	0	3		
14	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 5.6 заалт	Хийн түлшээр ажилладаг тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын заавартай. Мөрдөж ажилладаг.	0	3		

15	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 9.52 заалт	Зочны болон амралтын өрөө тасалгаа, суурийн болон техникийн давхарын өрөө, нийтийн хоолны газрын хооллох болон худалдааны танхим, олон нийтийн болон үйлдвэрийн газрын үзвэр, хурлын танхим, хичээлийн өрөө болон эмнэлгийн өвчтөний өрөө, түүнтэй төстэй өрөөний доор орших өрөө, байран дотор, түүнчлэн байгалийн гэрэлтүүлэггүй өрөөнд баллон, хийн тоног төхөөрөмж байрлуулаагүй.	0	3		
16	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 6.29 заалт	Хийн зуухыг 2.2м-ээс доошгүй өндөртэй, байгалийн гэрэлтүүлэг бүхий агааржуулалтын сорох, хоолойтой, цонх нь салхивчтай гал тогооны өрөөнд байрлуулсан.	0	3		
II. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын хийн тоног төхөөрөмж			0	42	0	0
17	"Газрын тосын бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 11.2.5 заалт	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй.	0	3		
18	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 7.1.1	Хийн баллон, тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг тушаалаар томилсон.	0	3		
19	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.8.2 заалт	Хийгээр ажилладаг тоног төхөөрөмжийг ажиллуулдаг хүмүүс нь аюулгүй ажиллагааны талаар хийн ахуйн нэгжийн зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан.	0	3		
20	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 4.7 заалт	Шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулах утааны яндантай.	0	3		
21	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 9.39 заалт	Хайрцаг болон баллонуудыг суурин дээр байрлуулсан бөгөөд тэдгээрийг тойруулан хайрцагны өмнө талд 1м, бусад талд 0.5м-ээс багагүй илүү гаргасан тавцан хийсэн.	0	3		
22	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.8.8 заалт	Утаа зайлуулах ба агааржуулах системд тогтмол цэвэрлэгээ, шалгалтыг хийдэг.	0	3		
23	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.7.2 заалт	Хий дамжуулах хоолой тулгуур хийц буюу газардуулагч маягаар ашиглаагүй.	0	3		
24	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.4 заалт	Хийн тоног төхөөрөмжийн хэмжих хэрэгсэл нь улсын баталгаатай.	0	3		
25	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.2.6 заалт.	Хийн тоног төхөөрөмжийн холболт угсралтыг мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудаар хийлгэсэн, ажиллуулж туршсан, акт, бичиг баримттай эсэх.	0	3		
26	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 6.10 заалт	Шатах, тэсрэх бодис хадгалах болон агааржуулалтын суваг бүхий өрөө, барилгын зоорь, техникийн давхар, халуун уур буюу шаталтын бүтээгдэхүүн бүрхэн өнгөрөх газарт хийн хоолой байрлаагүй.	0	3		
27	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 9.37 заалт	Бүлэг баллонт төхөөрөмжийг үл шатах материалаар хийсэн хайрцаг эсвэл хамгаалалтын бүрхүүлтэйгээр байрлуулсан.	0	3		
28	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 9.37 заалт	Бүлэг баллонт төхөөрөмжийг үндсэн барилгын гадна талд байрлуулсан.	0	3		
29	"Хийн хангамж" БНБД 42-01-04-ийн 9.38 заалт	Орон сууцны байрны дэргэд өөр хоорондоо 15м-ээс багагүй зайтайгаар 3-аас илүүгүй тооны бүлэг баллонт төхөөрөмж байрлуулаагүй.	0	3		

30	"Хийн аж ахуйн техник аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.6.10 заалт	Бүлэг баллонт төхөөрөмжийн баллон байрлуулах байр талбайд "Галын аюултай-Хий" гэсэн анхааруулах санамжтай.	0	3		
НИЙТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	178 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50%

[30%-49%]

<=29%

Их эрсдэлтэй

Дунд эрсдэлтэй

Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/
	_____	_____		_____

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____	_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	_____	_____	_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/
	_____	_____	_____