



**№5.7.ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
I. Хэсэг Зураг төсөл, баримт бичгийн бүрдүүлэлт			0	70	0	0
1	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.7.2	Дулаан дамжуулах төв, дулааны узель, гадна дулааны шугам, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй	0	10		
2	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.7.1	Тоног төхөөрөмжийн паспорттай, түүний хөтлөлт баяжилт хийгддэг	0	5		
3	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.7.4	Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааны батлагдаж хянагдсан заавартай, технологийн схем зургийг ажлын байранд байрлуулсан	0	5		
4	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.7.1	Ашиглалт, засвар болон аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмаар хангагдсан	0	5		

5	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.2.4	Горим ажиллагааны батлагдсан графиктай	0	5		
6	"Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм"-ийн 31	дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний ашиглалт, засварыг хариуцах мэргэжлийн ажилтантай	0	10		
7	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 1.3.1	ИТА, ажиллагсад сургалтад хамрагдаж, эрх авсан	0	5		
8	"Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм"-ийн 16	Хангагч байгууллагатай дулааны эрчим хүч хэрэглэх гэрээ байгуулсан	0	5		
9	"Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм"-ийн 31.11	Хяналтын болон хангагч байгууллагын шалгалтаар илэрсэн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны зөрчлийг арилгасан, шаардлагыг тогтоосон хугацаанд биелүүлсэн	0	20		
II. Хэсэг Техникийн бүрэн бүтэн байдал			0	145	0	0
10	"Барилгын тухай" хуулийн 16.2	Дулаан дамжуулах төв, дулааны узель, гадна дулааны шугам, тоног төхөөрөмж нь батлагдсан зураг төслийн дагуу угсрагдсан	0	20		
11	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.1.7	Дулааны шугамууд нь ялгарах өнгөөр будагдсан, тоног төхөөрөмж, хаалт арматурт бирк, бичилт хийгдсэн	0	5		
Засвар үйлчилгээ						
12	Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм-ийн 31	Өөрийн эзэмшилд байгаа дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангуулсан	0	20		
13	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.1.44	Ашиглалтын болон нягтын шахалт, туршилтын үеэр илэрсэн гэмтэл, согогийг үндэслэн боловсруулагдсан төлөвлөгөөний дагуу дулааны шугам, тоног төхөөрөмжийн засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн	0	10		
14	Эрчим хүчний тухай хуулийн 20.2	Тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний угсралт, засварын ажлыг эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн	0	10		
Насос, хөдөлгүүр						
15	"Дулааны сүлжээ" БНБД 41-02-13-ын 9.2.8	Халаалт, халуун усны насосны ажиллагаа хэвийн, халаалтын бэлтгэл насостай	0	10		
Хаалт, арматур						

16	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 3.1.1	Дулааны шугамын ерөний оруулга, насосны өмнө болон дараа, бойлер, халаагчийн орох гарах талд хаалт суурилагдсан	0	5		
Хянах хэмжих хэрэгсэл, автоматжуулалт						
17	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 3.1.1	Зураг төсөлд заагдсан манометр, термометр, усны түвшний хэмжүүр тавигдсан, түүний ажилагаа хэвийн	0	10		
18	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 3.1.1	Халаалт, хэрэгцээний халуун усны температур, даралт, нэмэлт усны тоног төхөөрөмжийг автоматаар удирдах болох тохируулах системээр тоноглогдсон	0	10		
Хог шүүгч						
19	Дулааны сүлжээ БНБД 41-02-13-ийн 15.15	Дулааны ерөнхий оруулгын шугам, насос, дулааны тоолуурын өмнө хог шүүгч суурилуулсан	0	5		
Хими ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж						
20	Дулааны сүлжээ БНБД 41-02-13-ийн 15.17	Сүлжээний усны хатуулгийг тогтмол барих хими ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж суурилуулсан	0	5		
Шугам хоолойн дулаалга, зэврэлтээс хамгаалах будаг						
21	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 3.1.7	Орчны температур 25 С байхад дулаалгын гадаргууд дээрх температур нь 46 С-ээс ихгүй байхаар тооцоолон шугам хоолой, дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн гадаргуун хэсэгт дулаан тусгааралт хийсэн	0	5		
22	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 3.1.9	Тоног төхөөрөмж, шугам хоолой нь зэврэлтээс хамгаалагдсан будгаар будагдсан	0	5		
Юүлэх, агаар гаргах төхөөрөмж						
23	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.2.6	Дулааны сүлжээний өндөр цэгт агаар гаргах, нам цэгт юүлэх, ус буулгах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон	0	5		
Ажлын байр						
24	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.2.1	Дулааны пункт, зангилаа, узелийн зай талбай нь засвар үйлчилгээ хийх боломжтой	0	10		

25	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.2.1	Дулааны пункт, зангилаа, узелийн байр нь тусгаарлагдсан, ус чийггүй, байнгын гэрэлтүүлэгтэй, хаалга нь гадагшаа онгойдог	0	5		
26	Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм-ийн 31	Дулааны пункт, зангилаа, узелийн өрөөнд ус зайлуулах трап, ямкатай	0	5		
III. Хэсэг 3. Горим ажиллагаа, туршилт тохируулга			0	30	0	0
27	Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм-ийн 31.5	дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд тохируулга хийж барилга, орон сууцны өрөө тасалгааг жигд халаасан	0	20		
28	"Дулаан хэрэглэх тоног төхөөрөмж ба дулааны шугам сүлжээний техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 3.1.15	Тоног төхөөрөмж, шугам хоолойн нягтын шахалт болон угаалгыг хийж гүйцэтгэсэн	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	245	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: