



**№5.11.ГАЗРЫН ТОС, ГАЗРЫН ТОСНЫ
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАДГАЛАЛТЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг. Сав, тоног төхөөрөмж, технологийн байгууламж, бүтээгдэхүүний чанар			0	330	0	0
1	Газрын тосны тухай бүтээгдэхүүний хуулийн 9.1	Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.				
2	Газрын тосны тухай бүтээгдэхүүний хуулийн 11.2.6	Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан, улсын комиссын акт, протоколтой.	0	25		
3	“Барилгын тухай” хуулийн 40.1.16	Барилга байгууламжийн угсралтыг барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн үндсэн дээр гүйцэтгэсэн.	0	25		
4	Газрын тосны тухай бүтээгдэхүүний хуулийн 11.2.3	Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулж, улсын экспертизийн хяналт хийлгэсэн, батлагдаж зөвшөөрөлцсөн зураг, төслийн дагуу барьсан.	0	25		
5	Газрын тосны тухай бүтээгдэхүүний хуулийн 11.2.4	Газрын тосны агуулахын зориулалтын газар эзэмших зөвшөөрөлтэй.	0	10		
6	Газрын тосны тухай бүтээгдэхүүний хуулийн 11.2.5	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан.	0	10		

7	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11.2.1	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээтэй	0	10		
8	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 7.1.3	Шатахуун хадгалах сав бүр улсын бүртгэл, техникийн паспорттой.	0	5		
9	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 7.1.3	Шатахуун хадгалах савуудад мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар металл хийцийн ашиглалтын нөөц тодорхойлуулсан.	0	10		
10	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 7.2.1, 7.2.13	Сав бүр бүрэн тоноглогдсон /амьсгалах клапан, хэмжих люк, болон галын тоноглолууд/	0	10		
11	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 7.3.2	Сав руу оч, гал нэвтрүүлэхгүй байлгах зорилгоор хамгаалах болон амьсгалах хавхлагийг гал хамгаалагчтай хамт угсарсан.	0	10		
12	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 7.2.9	Савыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэсэн ба гоожилт, шүүрэлт, нэвчилтийг мэдрэх хэрэгслээр тоногловсон.	0	10		
13	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 7.4.2	Хадгалах савны дээд түвшинд түвшин мэдрэгч, мэдээлэгчгүй бол зурагт заасан ажлын түвшингээс халихаас сэргийлэн ослын сав руу юүлэх шугам хоолой, хэрэгсэлтэй.	0	10		
14	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 7.2.14	Бүтээгдэхүүний эзэлхүүнийг тогтоох зориулалттай эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан онооллын хүснэгттэй	0	5		
15	“Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.4	Аянга зайлуулагч болон тоног төхөөрөмжийн газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлж,	0	10		
16	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 16.1	Бохирдсон уснаас газрын тосны бүтээгдэхүүнийг ялгах, хадгалах зориулалт бүхий цэвэрлэх байгууламжтай.	0	10		
17	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 2.9	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнтэй хаягдал усыг цэвэрлэх задгай байгууламжтай. /Лагийн болон ууршуулах талбай/	0	10		

18	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 8.8	Усан сантай	0	10		
19	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 3.6	Газар дээрх резервуарын бүлэг тус бүр 0.5-ээс багагүй өргөн, шороон буюу шатдаггүй материалаар хийгдсэн хязгаар ханаар битүү хүрээлэгдсэн.	0	10		
20	“Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 5746-2007 стандартын 10.2	Насос станц нь агуулахын нутаг дэвсгэрт тусгайлсан барилгад буюу саравч, хаалт, хамгаалалттай байрласан.	0	10		
21	“Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 5746-2007 стандартын 8.3.3.1	Бүтээгдэхүүний төрөл тус бүрт зориулсан ачих төхөөрөмж, дамжуулах хоолой, хаалт арматуртай.	0	10		
22	“Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах Технологийн байгууламж Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 5746-2007 стандартын 6.4	Галын авто машин орж, гарах зориулалтын 2-оос доошгүй гарцтай.	0	5		
23	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 2.15	Резервуарын паркийн гадна талаар, резервуарын бүлгүүдийн хооронд болон ачиж буулгах төхөөрөмжийн талбай хүртэл 3.5м-ээс багагүй өргөнтэй галын замтай.	0	5		
24	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 5.7	Ачих, буулгах талбай нь ус үл нэвтрэх хатуу гадаргуу, 0.2м –с багагүй өндөр хашлагаар битүү хүрээлэгдсэн, шингэний бохирын суваг, цуглуулагч руу урсгах зориулалтаар 2 хувиас багагүй налуутай.	0	10		
25	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 8.1	Гал унтраах хөөсөн системтэй	0	10		
26	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 8.1	Хөргөх системтэй	0	10		
27	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 9.5	Гар ажиллагаатай мэдээлэгч бүхий галын цахилгаан дохиоллоор тоноглогдсон.	0	10		
28	Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 16.7	Шатахуун херс, газар доорхи усанд нэвчиж алдагдаж байгааг хянах хяналтын цооногтой.	0	10		

29	“Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай” хуулийн 7 дүгээр зүйлийн 7.1.2, Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны аргачлал MNS 4633-2006 стандартын 4.2.5	Импортлосон бүтээгдэхүүнд итгэмжлэгдсэн лабораториор дүгнэлт гаргуулсан.	0	5		
30	“Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.7, “Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 12.1	Бүтээгдэхүүний болон байгууламж доторх агаарын шинжилгээ хийх зориулалтын тоног төхөөрөмж бүхий лабораторитой.	0	5		
31	“Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны аргачлал” MNS 4633-2006 стандартын 4.2.3	Агуулахаас ачуулсан тээврийн хэрэгсэл бүрт чанарын гэрчилгээ бичиж баталгаажуулсан	0	5		
32	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж” MNS 5746-2007 стандартын 14.1	Зураг төслийн дагуу хийгдсэн аянга зайлуулагчтай	0	10		
33	“Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ын 1.3	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг	0	5		
34	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам-ын 3.1	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж, ажилтантай	0	5		
II. Хэсэг. Галын аюулгүйн байршлын доод зай хэмжээ /м/			0	80	0	0
35	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 2.1	Агуулахад хамаарагдахгүй барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	40		
36	“Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, галын аюулгүйн норм” БНБД 21-03-04-ийн 2.5, 2.7	Агуулахын технологийн барилга байгууламж хоорондын зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	40		
НИЙТ ОНОО			0	410	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: