



**№5.14.АВТОМАШИНЫГ ХИЙГЭЭР ЦЭНЭГЛЭХ СТАНЦ/АХЦС/-
ЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:	<input type="text"/>	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:	<input type="text"/>		
Шаардлага хангаагүй нийт оноо:	<input type="text"/>	Эрсдэл үүсэх хувь:	<input type="text"/>	магадлалын	Эрсдэл үүсэх магадлал <input type="text"/>

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
I. Технологийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа			0	230	0	0
1	"Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай" хуулийн 9.1	Жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй. /Бүртгэлийн гэрчилгээ/				
2	Газрын тосны битээгдэхийний тухай хуулийн 11.2.3	Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулж, улсын экспертизийн хяналт хийлгэсэн, батлагдаж зөвшөөрөлцсөн зураг, төслийн дагуу барьсан, газар эзэмших зөвшөөрөлтэй.	0	25		
3	"Барилгын тухай" хуулийн 16.6	Барилга байгууламжийн угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан.	0	25		
4	Газрын тосны битээгдэхийний тухай хуулийн 11.2.6	Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан бөгөөд улсын комиссын акт, протоколтой.	0	25		
5	Газрын тосны битээгдэхийний тухай хуулийн 11.2.1	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй.	0	10		
6	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм" 6.4.1	Мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хий хадгалах савны металл хийцийн оношлогоо хийлгэсэн.	0	10		
7	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 6.2.1, 6.4.1	Хий хадгалах даралтат савыг улсын бүртгэлд хамруулж ашиглах зөвшөөрөл авсан.	0	10		
8	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 6.3.1 заалт	Хий хадгалах саванд техникийн магадлал хийсэн.	0	10		

9	“Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн 7.1.1 заалт	Хий хадгалах даралтат сав тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг тушаалаар томилсон.	0	5		
10	“Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн 1.2.1 заалт	Мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудтай бөгөөд аттестатчилагдсан.	0	10		
11	“Хийн хангамж БНБД42-01-19”-ийн 8.49 заалт	Хий хадгалах савыг мөнгөлөг цагаан өнгөөр будсан, анхааруулга бичиглэлтэй.	0	10		
12	“Хийн хангамж БНБД42-01-19”-ийн 8.49 заалт	Хий хадгалах сав нь усан хөргөлттэй /бороожуулагч/	0	10		
13	“Хийн хангамж БНБД42-01-19”-ийн 8.88 заалт	Хөргөлтийн болон гал унтраах зориулалтын усан сантай.	0	10		
14	“Хийн хангамж БНБД42-01-19”-ийн 8.135 заалт	Хий цэнэглэх станцын дээгүүр цахилгаан дамжуулах агаарын шугамгүй.	0	10		
15	“Хийн хангамж БНБД42-01-19”-ийн 8.83 заалт	Хий хадгалах сав нь бүрэн тоноглогдсон. /Хамгаалах хавхлаг, түвшин хэмжигч, манометр/	0	10		
16	“Газрын тосны бītээгдэхїний тухай” хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.4 заалт	Аянга зайлуулагч газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар хэмжүүлсэн.	0	10		
17	“Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийн 5.5.25 заалт	Хий хадгалах сав, шугам хоолойн хамгаалах хавлагийг туршиж шалган акт үйлдсэн.	0	10		
18	“Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.11.4 заалт	Хянах, хэмжих багаж хэрэгсэл улсын баталгаатай.	0	5		
19	“Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.6.9 заалт	Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр хангагдсан.	0	10		
20	Газрын тосны бītээгдэхїний тухай хуулийн 7.1.1	Чанарын хувьд олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг импортлосон	0	5		
21	"Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам"-ын 1.3	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг.	0	5		
22	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам-ын 3.1	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	5		
II. Зай хэмжээ /м/			0	40	0	0
23	“Хийн хангамж БНБД42-01-19”-ийн 8.126 заалт	АХЦС-д хамаарагдахгүй барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	20		
24	“Хийн хангамж БНБД42-01-19”-ийн 8.126 заалт	АХЦС-ын талбай дахь технологийн барилга байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан	0	20		
НИЙТ ОНОО			0	270	0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	270 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

[30%-49%]

Дунд эрсдэлтэй

<=29%

Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: