



№5.31.ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН ТОНОГ  
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИК АШИГЛАЛТ,  
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН  
ХУУДАС /ХЭРЭГЛЭГЧ/

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ....../..../..

Шаардлага хангасан  
асуултын тоо:

Хууль сахин  
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй  
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх  
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх  
магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл- ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
<b>I. Ерөнхий заалт</b>		<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	"Хийн хангамж" БНБД 42-01. 19-ийн 7.74 заалт	Хийн баллоны суурь, хүзүүвч, их бие, хаалт арматур гэмтэлгүй, баллоны будалт, бичиглэл бүрэн, ээлжит магадлалын хугацаа дусаагүй.	0	25		
2	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 6.4, 6.9 заалт	Баллон сольсоны дараа битүүмжлэлийг шалгаж хэрэглэгчийн дэвтэрт хийн баллоны дугаар, сольсон хугацаа, зааварчилгаа өгч олгосон хүний нэр зэргийг тэмдэглэдэг.	0	25		
3	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.1 заалт	Хийн алдагдал илрүүлэх, дохиолох багаж хэрэгсэлтэй.	0	25		
4	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.1 заалт	Агуулах нь тэсрэлийн хамгаалалттай цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.	0	25		
5	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.6.9 заалт	Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй.	0	10		

6	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 9.49 заалт	Орон сууцны 2-оос дээш давхар бүхий барилга дотор хийн баллон байрлуулаагүй.	0	25		
7	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.9.3 заалт	Хийн баллоны хамгийн их температур +45С-ээс ихгүй байх ба халаах хэрэгслээс 1м, ил гал гаргадаг зуухнаас 5м-ээс доошгүй зйтай.	0	3		
8	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.9.4 заалт	Хийн тоног төхөөрөмжид хагарсан, халцарсан, хавагнасан, зүсэгдсэн зэрэг хий дамжуулах уян хоолой ашиглаагүй бөгөөд хомутаар бэхэлсэн.	0	5		
9	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 6.37 заалт	Ус халаагч, халаалтын зуух болон халаалтын аппарат, баллоныг угаалгын өрөөнд байрлуулаагүй.	0	3		
10	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 6.39 заалт	Хийн зуух, халаалтын аппарат болон эзэлхүүний ус халаагчийг үл шатах материалаар хийсэн хананы дэргэд хананаас 10см-ээс багагүй зйтай байрлуулсан.	0	3		
11	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 2.1 заалт	Хийн тоног төхөөрөмжийн угсралтыг хийн аж ахуйн байгууллагын боловсруулж баталсан зургаар гүйцэтгэсэн.	0	10		
12	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.7.3 заалт	Хийн тоноглол, хий дамжуулах хоолойд техникийн үйлчилгээг З сард 1-ээс доошгүй удаа, урсгал засварыг жилд нэгээс доошгүй удаа хийлгэдэг.	0	5		
13	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.8.6 заалт	Хийн тоног төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллуулах талаар санамж, зааварчилгааг ил тод бичиж тавьсан.	0	3		
14	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 5.6 заалт	Хийн түлшээр ажилладаг тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын заавартай. Мөрдөж ажилладаг.	0	3		

15	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 9.52 заалт	Зочны болон амралтын өрөө тасалгаа, суурин болон техникийн давхарын өрөө, нийтийн хоолны газрын хооллох болон худалдааны танхим, олон нийтийн болон үйлдвэрийн газрын үзвэр, хурлын танхим, хичээлийн өрөө болон эмнэлгийн өвчтөний өрөө, түүнтэй төстэй өрөөний доор орших өрөө, байран дотор, түүнчлэн байгалийн гэрэлтүүлэггүй өрөөнд баллон, хийн тоног төхөөрөмж байрлуулаагүй.	0	3		
16	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 6.29 заалт	Хийн зуухыг 2.2м-ээс доошгүй өндөртэй, байгалийн гэрэлтүүлэг бүхий агааржуулалтын сорох, хоолойтой, цонх нь салхивчтай гал тогооны өрөөнд байрлуулсан.	0	3		
<b>II. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын хийн тоног төхөөрөмж</b>			<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	"Газрын тосын тухай" бүтээгдэхүүний хуулийн 11.2.5 заалт	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй.	0	5		
18	"Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн 7.1.1	Хийн баллон, тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг тушаалаар томилсон.	0	5		
19	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.8.2 заалт	Хийгээр ажилладаг тоног төхөөрөмжийг ажиллуулдаг хүмүүс нь аюулгүй ажиллагааны талаар хийн ахуйн нэгжийн зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан.	0	5		
20	"Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм"-ийн 4.7 заалт	Шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлцуулах утааны яндантай.	0	3		
21	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 9.39 заалт	Хайрцаг болон баллонуудыг суурин дээр байрлуулсан бөгөөд тэдгээрийг тойруулан хайрцагны өмнө талд 1м, бусад талд 0.5м-ээс багагүй илүү гаргасан тавцан хийсэн.	0	3		
22	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.8.8 заалт	Утаа зайлцуулах ба агааржуулах системд тогтмол цэвэрлэгээ, шалгалтыг хийдэг.	0	3		
23	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.7.2 заалт	Хий дамжуулах хоолой тулгуур хийц буюу газардуулагч маягаар ашиглаагүй.	0	3		

24	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.11.4 заалт	Хийн тоног төхөөрөмжийн хэмжих хэрэгсэл нь улсын баталгаатай.	0	5		
25	"Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.2.6 заалт.	Хийн тоног төхөөрөмжийн холболт угсралтыг мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудаар хийлгэсэн, ажиллуулж туршсан, акт, бичиг баримттай эсэх.	0	5		
26	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 6.10 заалт	Шатах, тэсрэх бодис хадгалах болон агааржуулалтын суваг бүхий өрөө, барилгын зоорь, техникийн давхар, халуун уур буюу шаталтын бүтээгдэхүүн бүрхэн өнгөрөх газарт хийн хоолой байрлаагүй.	0	3		
27	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 9.37 заалт	Бүлэг баллонт төхөөрөмжийг үл шатах материалыаар хийсэн хайрцаг эсвэл хамгаалалтын бүрхүүлтэйгээр байрлуулсан.	0	3		
28	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 9.37 заалт	Бүлэг баллонт төхөөрөмжийг үндсэн барилгын гадна талд байрлуулсан.	0	10		
29	"Хийн хангамж" БНБД 42-01 19-ийн 9.38 заалт	Орон сууцны байрны дэргэд өөр хоорондоо 15м-ээс багагүй зйтайгаар 3-аас илүүгүй тооны бүлэг баллонт төхөөрөмж байрлуулаагүй.	0	3		
30	"Хийн аж ахуйн техник аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.6.10 заалт	Бүлэг баллонт төхөөрөмжийн баллон байрлуулах байр талбайд "Галын аюултай-Хий" гэсэн анхааруулах санамжтай.	0	3		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалтын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалтын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдээг/	/ гарын үсэг, тэмдээг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: